



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 40-98-34, e-mail: info@11.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Воркуты
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

ул. Пушкина, 26, г. Воркута, 169901 тел./факс: 8(82151) 302-30 «телефон доверия» (8212)29-99-99, E-mail:
ond.vorkuta@11.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

г. Воркута

(место составления акта)

« 30 »

марта 2021

года.

(дата составления акта)

14 час. 30 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного надзора
№ 12

Объектов защиты по адресу:

- 1) 169901, Республика Коми, г. Воркута, ул. Московская, д. 20;
- 2) 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 32б;
- 3) 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Дончука, д.ба;
- 4) 169906, Республика Коми, г. Воркута, ул. Парковая, д. 32.

(указывается наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Наименование (правообладателя) правообладателей объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты"

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей
объекта защиты)

На основании: Распоряжения №12 от 26.02.2021, начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г. Воркуты УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Коми Молодцова
И.Я.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата распоряжения (приказа) руководителя, заместителя руководителя))

была проведена плановая выездная проверка в отношении объекта защиты:

(плановая/внеплановая, выездная)

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 04 ” марта 20 21 г. с 10 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность _____

“ 05 ” марта 20 21 г. с 10 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность _____

“ 11 ” марта 20 21 г. с 09 час. 40 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность _____

“ 18 ” марта 20 21 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность _____

“ 22 ” марта 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность _____

“ 29 ” марта 20 21 г. с 10 час. 45 мин. до 11 час. 45 мин. Продолжительность _____

“30 ” марта 20 21 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность _____

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999

Продолжительность:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней

(рабочих дней или рабочих часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Воркуты управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Коми

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) временно исполняющий обязанности директора Государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты" Карасева Антонина Васильевна 04.03.21 в 10ч. 30

МИН.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Воркуты УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Коми Молодцов Илья Яковлевич

Без привлечения экспертов.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты» Жариков Виктор Павлович, начальник хозяйственного отдела Территориального центра социального защиты населения Плоткина Татьяна Валерьевной, заместитель директора - заведующий Территориальным центром социальной помощи семьям и детям Хаджинова Ольга Владимировна, начальник хозяйственного отдела Территориального центра социального обслуживания населения Радчина Анна Павловна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Наименование нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	2.	3.	4.
Территориальный центр социального обслуживания населения, Республика Коми, г. Воркута, ул. Московская, д. 20			
1	В нежилом здании Центра социального обслуживания населения класса	ст.4, ст.6, ст. 78, ч. 3 ст. 80, Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере

	<p>функциональной пожарной опасности Ф.4.3, на третьем этаже здания допущено размещение помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>В кабинетах №2,3,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17,18,27,28 по паспорту БТИ допускается проживание граждан пожилого возраста и инвалидов.</p>	<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.2, п. 4.6, п. 4.7 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.п. «о» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479</p>	<p>социальной защиты населения города Воркуты»; директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты» Жариков Виктор Павлович</p>
2	<p>На третьем этаже нежилого здания Центра социального обслуживания населения допущено размещение жилой группы отделения для престарелых инвалидов</p>	<p>ст.4, ст.6, Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" п. 6.56 СП 118.13330.2012* «Свод правил. Общие требования к зданиям и сооружениям. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009"</p>	<p>ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты»; директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты» Жариков Виктор Павлович</p>
3	<p>В нежилом здании Центра социального обслуживания населения класса функциональной пожарной опасности Ф.4.3, при размещении в части здания (на 3 этаже) помещений класса функциональной пожарной опасности Ф.1.1 разделенной противопожарными преградами, с третьего этажа не предусмотрены</p>	<p>ст.4, ст.6, ст.53, ст. 89 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.11, п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.6, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;</p>	<p>ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты»; директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты» Жариков</p>

	эвакуационные выходы шириной не менее 1,2 метра		Виктор Павлович
Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты, Республика Коми. г. Воркута, ул. Парковая д. 32			
4	Ширина эвакуационного выхода из коридоров первого этажа (помещения №2 и №32) ведущих в помещение тамбура (помещение №1 по паспорту БТИ) менее 1,2 метра; при числе эвакуирующихся более 50 человек (фактическая ширина эвакуационных выходов в свету составляет 0,78 метра)	ст.4, ст.6, ст.53, ст. 89 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.11, п. 6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты» ; директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты» Жариков Виктор Павлович
5	Наружная открытая лестница (лестница 3 типа), выполнена из горючих материалов (деревянных досок)	ст.4, ст.6, ст.53, Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.30 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты» ; директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты» Жариков Виктор Павлович
6	Помещение гаража для хранения транспорта, расположенного в подвале здания, не оборудовано автоматической установкой пожаротушения	п.4 ст.4, п.2 ст.6, ст. 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111-116 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1, п. 3, п.4, п.7, п. 14, п.п. 25.1 таблицы 3 НПБ 110-03, утвержден Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"	ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты» ; директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты» Жариков Виктор Павлович

		(Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2003 N 4836);	
7	Не определена категория по взрывопожарной опасности складских помещений и гаража в подвальном этаже (расчеты не представлены)	ст. 27 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты»; директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты» Жариков Виктор Павлович

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

- нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: проверочные листы от 30.03.2021, предписание №12/1/1 от 15.02.2021

(указываются все документы, в соответствии с ч. 3 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Молодцов Илья Яковлевич - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Воркуты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

«30» марта 2021

М.П.П.*

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):
Директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты» Жариков Виктор Павлович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“30” 03 20 21 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору