



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 40-98-22, Email:info @11.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Воркуты
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

ул. Пушкина, 26, г. Воркута, 169901 тел. /факс: 8(82151) 302-30 «телефон доверия» (8212)29-99-99E-mail:
ond.vorkuta@11.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 12/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

**Государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Центр по предоставлению гос-
ударственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты"**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы г. Воркуты УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Коми Молодцова И.Я. от
26.02.2021 №12, ст.6 Федерального закона от 21.02.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
в период с 10 ч. 30 мин «03» марта 2021 года по 15 часов 00 минут «30» марта 2021 года

(города (района))

проведена плановая, выездная проверка

(плановая/внеплановая)

Молодцовым Ильей Яковлевичем, начальником отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы г. Воркуты УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Коми

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку.

Зданий и помещения государственного бюджетного учреждения Республики Коми "Центр по
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты",
расположенных по адресу:

1) 169901, Республика Коми, г. Воркута, ул. Московская, д. 20;

2) 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 32б;

3) 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Дончука, д.ба;

4) 169906, Республика Коми, г. Воркута, ул. Парковая, д. 32

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере соци-
альной защиты населения города Воркуты» Жариковым Виктором Павловичем, начальником хо-
зяйственного отдела Территориального центра социального защиты населения Плоткиной Татья-
ной Валерьевной, заместителем директора - заведующий Территориальным центром социальной
помощи семьям и детям Хаджиновой Ольгой Владимировной, начальником хозяйственного отдела
Территориального центра социального обслуживания населения Радчиной Анной Павловной

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
Территориальный центр социального обслуживания населения, Республика Коми, г. Воркута, ул. Московская, д. 20				
1	<p>В нежилом здании Центра социального обслуживания населения класса функциональной пожарной опасности Ф.4.3, на третьем этаже здания допущено размещение помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>В кабинетах №2,3,6,7,8,9,12,13,14,15,16, 17,18,27,28 по паспорту БТИ допускается проживание граждан пожилого возраста и инвалидов.</p>	<p>ст.4, ст.6, ст. 78, ч. 3 ст. 80, Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п. 1.2, п. 4.6, п. 4.7 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;</p> <p>п.п. «о» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479</p>	01.10 2021	
2	<p>На третьем этаже нежилого здания Центра социального обслуживания населения допущено размещение жилой группы отделения для престарелых инвалидов</p>	<p>ст.4, ст.6, Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"</p> <p>п. 6.56 СП 118.13330.2012* «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009"</p>	01.10 2021	
3	<p>В нежилом здании Центра социального обслуживания населения класса</p>	<p>ст.4, ст.6. ст.53, ст. 89 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о</p>	01.10 2021	

	функциональной пожарной опасности Ф.4.3, при размещении в части здания (на 3 этаже) помещений класса функциональной пожарной опасности Ф.1.1 разделенной противопожарными преградами, с третьего этажа не предусмотрены эвакуационные выходы шириной не менее 1.2 метра	требованиях пожарной безопасности»; п. 6.11, п. 6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.6, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;		
Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты, Республика Коми, г. Воркута, ул. Парковая д. 32				
4	Ширина эвакуационного выхода из коридоров первого этажа (помещения №2 и № 32) ведущих в помещение тамбура (помещение №1 по паспорту БТИ) менее 1,2 метра, при числе эвакуирующихся более 50 человек (фактическая ширина эвакуационных выходов в свету составляет 0,78 метра)	ст.4, ст.6, ст.53, ст. 89 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.11, п. 6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	01.10. 2021	
5	Наружная открытая лестница (лестница 3 типа), выполнена из горючих материалов (деревянных досок)	ст.4, ст.6, ст.53, Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.30 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.10. 2021	
6	Помещение гаража для хранения транспорта, расположенного в подвале здания, не оборудовано автоматической установкой пожаротушения	п.4 ст.4, п.2 ст.6, ст. 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111-116 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1, п. 3, п.4, п.7, п. 14, п.п 25.1 таблицы 3 НПБ 110-03, утвержден Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"	01.10. 2021	

		(Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2003 N 4836);		
7	Не определена категория по взрывопожарной опасности складских помещений и гаража в подвальном этаже (расчеты не представлены)	ст. 27 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	08.10. 2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отдела Молодцов И.Я.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 30 » марта 2021 года

Предписание для исполнения получил (а)

Директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты» Жариков Виктор Павлович

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« 30 » марта 2021 года